

福建福海创石油化工有限公司

PX 厂区路灯照明灯具及材料采购  
技术要求

电气团队

经办: 王剑平

审核: 李继和

核准: [Signature]

[Signature] [Signature] [Signature]

## 一、供货范围

1	LED 路灯灯具	150W	套		
2	LED 路灯灯具	80W	套	28	
3	单臂灯杆 8 米	单臂，灯杆高度 8 米、 臂长 1.5 米，壁厚 3.75mm	套	13	
4	地龙、螺栓	匹配工厂灯杆尺寸、 4-M22*1500mm	套	21	配套
5	预埋基础塑料管	Φ75PVC-U 预埋基础 塑料管，每个长度 0.7 米	个	42	
6	墙壁固定型支架	米以上带加强斜撑、壁 厚 3.0mm、抬头 32 度 角，焊缝饱满，底板四 个（4-M18mm）固定螺 栓孔，安装高度 8 米。	套	25	
7	接地极	Φ25×2500 镀锌圆钢	根	21	
8	接地干线	镀锌接地扁铁 40×4	米	21	
10	腊克线	FV-2.5	米	450	
11	腊克线	FV-1.0	米	42	

1、清单中所有材料、备品备件，包括卖方自其他单位获得的所有设备和附件，除本要求规定的技术参数外，其余均应遵照最新版本的国家标准(GB 或 GB/T)、行业标准(DI 或 DI/T)、国际电工委员会标准(IEC)及国际单位制(SI)



## 2、灯杆



后、在进行热镀锌处理，其工艺必须符合《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努

