

2#90万吨/年抽提装置
阴影部分为地基处理区域

振冲碎石桩桩位布置示意图

比例1:1000

附注：

1. 图中坐标以米计，尺寸以毫米计。
2. 地基处理采用振冲碎石桩，布孔方式为等边三角形，详见布置示意图。
桩间距1000mm 桩顶至地面 桩底至()已细砂面 桩径111mm

振冲碎石桩示意图

- 桩体材料可采用粒径为20mm~50mm的花岗岩碎石，最大粒径不应大于80mm。
3. 碎石桩施工工艺及有关参数宜通过施工单位试打确定，振冲器功率不得低于75kW。
4. 碎石桩质量检验宜在施工结束7天后方可进行，质量检验应满足
《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012)第7.1.10条相关要求。

石 回

该图与图下内容不符，以图为准

图例