

换热管子制造厂家要求：天津钢管、宝钢、中兴能源、攀钢、江苏新长江、

的产品证明。

3.2 技术要求

3.2.1 换热器管束的设计与制造应遵循本技术条件及相关标准规范的要求；

本管束按 GB/T151-2014 中 I 级管束的要求进行制造、检验及验收；

3.2.2 壳体用 16Mn 钢板应符合 NB/T 47008-2008 的要求且以工业发达供货

3.2 性能保证

四、技术资料交付

技术资料交付清单

序号	名称	数量	提交日期
1	厂家资质及相关业绩	2C+1E	报名时
2	主要零部件和标准件材质证明	2C+1E	发货时
3	合格证	2C+1E	发货时
4	检测报告	2C+1E	发货时
5	送货单	2C+1E	发货时


注：C纸质资料，E pdf 版资料。

五、交货期

交货期：≤80 天（扣除春节假期）（邮件通知中标日算起）；

六、运输包装、运输及验收

5.1 包装外部的标记应包括的内容有：产品名称、型号、数量、识别标志、出厂日期、制造厂名称、重量。



生产一团队

经办：

[Signature]
2023.01.05

审核：

[Signature]
2023.01.05

核准：

[Signature]
2023.01.05

设备管理部

经办：

[Signature]
2023.01.05

审核：

[Signature]
2023.1.5

核准：

[Signature]
2023.1.5